



Information über die aktuelle Qualität unseres Wassers

Die angegebenen Untersuchungsergebnisse wurden bei den für die Lieferung an die Abgabestelle zuständigen Hochbehältern oder Brunnenanlagen ermittelt.

Bei der Angabe von zwei Untersuchungsergebnissen je Abgabestelle kann das gelieferte Wasser entweder einer der beiden angegebenen Qualitäten oder einer beliebigen Mischung der beiden entsprechen.

Untersuchende Stelle: Eurofins Umwelt Österreich GmbH & Co. KG

Abgabestelle	Datum der Untersuchung	pH-Wert	Gesamthärte °dH	Carbonathärte °dH	Nitrat mg/l	Chlorid mg/l	Sulfat mg/l	Natrium mg/l
Wr.Neudorf I	10.02.2021	7,90	11,6	8,1	7,9	12,0	44,0	5,5
Wr.Neudorf II	10.02.2021	7,90	11,6	8,1	7,9	12,0	44,0	5,5
Wr.Neudorf IZ	10.02.2021	7,90	11,6	8,1	7,9	12,0	44,0	5,5
Wr.Neudorf III	10.02.2021	7,90	11,6	8,1	7,9	12,0	44,0	5,5
zulässige Höchstkonzentration					50	200	750	200

Abgabestelle	Datum der Untersuchung	Kalium mg/l	Kalzium mg/l	Magnesium mg/l	Pestizide µg/l	Brunnenfeld
Wr.Neudorf I	10.02.2021	1,0	55,4	16,6	<0,1	Brunnenfeld Wienerherberg
Wr.Neudorf II	10.02.2021	1,0	55,4	16,6	<0,1	Brunnenfeld Wienerherberg
Wr.Neudorf IZ	10.02.2021	1,0	55,4	16,6	<0,1	Brunnenfeld Wienerherberg
Wr.Neudorf III	10.02.2021	1,0	55,4	16,6	<0,1	Brunnenfeld Wienerherberg
zulässige Höchstkonzentration					0,1	

Die Ergebnisse der erweiterten chemischen Untersuchung zeigten keine Belastungen der untersuchten abgegebenen Wässer auf. Der vollständige Untersuchungsbefund liegt bei EVN Wasser auf und kann auf Wunsch angefordert werden.

Bitte geben Sie diese Information Ihren Abnehmern weiter.

Mit freundlichen Grüßen
EVN Wasser GmbH